



## Eco Inverter 10






	Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	3.60 - 7.50 - 11.70
	Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.55
	COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	4.85
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (35°C eau)	% / -	182 / 4.61 
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (55°C eau)	% / -	134 / 3.43 
	Puissance max (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	9.00 / 7.90
	Puissance max (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	7.00 / 6.10
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-25 / 35
	Température de départ d'eau maximum	°C	60
	Puissance / EER (1) (+35°C ext, 18°C eau)	kW	8.10 / 4.44
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	10 / 46
	Température de départ d'eau minimum	°C	5


 Profondeur (mm)

360



 Hauteur (mm)  
 800  
 880


 Largeur (mm)  
 530


 Profondeur (mm)

330



 Largeur (mm)  
 840

### MODULE HYDRAULIQUE

**ERSD-VM6E**

Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4)	dB(A)	41 / 29
Poids net à vide	kg	38
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	L	/ 10
Appoint électrique	kW	6 (2 + 4)

### UNITÉ EXTÉRIEURE

**SUZ-SWM100VA**

Puissance acoustique (3)	dB(A)	62
Pression acoustique à 1m (4)	dB(A)	47
Poids net	kg	53

### DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre liquide / Diamètre gaz	Pouce	1/4 flare - 1/2 flare
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi	m	2 / 46 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2	m / kg / t	7 / 1.1 / 0.74

### DONNÉES HYDRAULIQUES \*

Débit d'eau nominal	l/min	21.40
Volume d'eau minimum requis / conseillé au primaire**	L	12 / 40
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm	26/28
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm	26/28

### DONNÉES ÉLECTRIQUES \*

Type alimentation électrique	V	230 V - 1P+N+T - 50
Câble module hydraulique - unité extérieure (6)	mm <sup>2</sup>	4G 1.5
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm <sup>2</sup> /A	3G 4 / 20
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm <sup>2</sup> /A	3G 6 / 32

(1) Selon EN14511-2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. (3) à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

(4) A 1 m en chambre anéchoïque. (5) Selon EN16147-2011. (6) Données électriques à valeurs indicatives, se rapporter à la norme NFC 15-100.

\* pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique \*\* : Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

RETROUVEZ TOUTES LES  
DONNÉES DE CE PRODUIT  
En scannant ou  
en cliquant sur ce QR CODE



[confort.mitsubishielectric.fr](http://confort.mitsubishielectric.fr)