




R410A

Power Inverter Silence Duo 11 200L

PUHZ-SW100VAA / ERST20C-VM6D

Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	3.40 - 11.20 - 13.10
Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	2.51
COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	4.46
Rendement saisonnier (η_s) ⁽²⁾ / SCOP (35°C eau)	% / -	170 / 4.32 A+
 Rendement saisonnier (η_s) ⁽²⁾ / SCOP (55°C eau)	% / -	132 / 3.37 A+
Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	8.90 / 8.90
Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	6.80 / 6.80
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-20 / +35
Température de départ d'eau maximum	°C	+60
Puissance / EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	10.00 / 4.74
 Plage fonctionnement (T° ext)	°C	+10 / +46
Température de départ d'eau minimum	°C	+5
COP ECS (cycle L, selon EN16147) ⁽⁵⁾	-	3.41
 Rendement saisonnier (η_{wh}) ⁽²⁾ / Cycle de puisage ECS	% / -	145 / L A+
V40 selon EN 16147	L	278



MODULE HYDRAULIQUE		ERST20C-VM6D
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	40 / 28
Poids net à vide	kg	114
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	L	200 / 12
Appoint électrique	kW	6 (2 + 4)

UNITÉ EXTÉRIEURE		PUHZ-SW100VAA
Puissance acoustique ⁽³⁾	dB(A)	60
Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	47
Poids net	kg	114

DONNÉES FRIGORIFIQUES		
Diamètre liquide / Diamètre gaz	Pouce	3/8 Flare - 5/8 Flare
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi	m	2 / 75 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R410A / 2088
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	10 / 4.2 / 8.77

DONNÉES HYDRAULIQUES *		
Débit d'eau nominal	l/min	20.4
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire**	L	9 / 40
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm	26/28
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm	26/28

DONNÉES ÉLECTRIQUES *		
Type alimentation électrique	-	230V - 1P+N+T
Câble module hydraulique - unité extérieure ⁽⁶⁾	mm ²	4 x 1.5 mm ²
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm ² /A	3 x 6 mm ² / 32
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm ² /A	3 x 4 mm ² / 25

**RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT**

En scannant ou
en cliquant sur ce QR CODE



⁽¹⁾ Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. ⁽²⁾ Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. ⁽³⁾ à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

⁽⁴⁾ A 1 m en chambre anéchoïque. ⁽⁵⁾ Selon EN16147:2011. ⁽⁶⁾ Données électriques à valeurs indicatives, se reporter à la norme NFC 15-100.

* : pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique **: Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.