
	Puissance frigorifique nominale	kW	9.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		4.9 / 11.4
	Puissance absorbée nominale en froid		2.493
	EER en froid / Classe énergétique	-	3.81 / A
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		5.7 / A+
	Puissance calorifique nominale	kW	11.2
	Puissance calorifique mini / maxi		4.5 / 14.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		3.172
	COP en chaud / Classe énergétique	-	3.53 / B
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.1 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

\* : avec guide de protection d'air

### Unités intérieures

Dimensions H x L x P	mm	1900 x 600 x 360
Poids net	kg	46
Débit d'air en froid -IPV/MV/GV-	m³/h	- / 1500 / 1680 / 1800 / -
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -IPV/MV/GV-	dB(A)	- / 45 / 49 / 51 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	65
Ø des condensats	mm	20
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unités extérieures

Dimensions H x L x P	mm	1338 x 1050 x 330
Poids net	kg	105
Débit d'air en GV froid	m³/h	6600
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49
Puissance acoustique en froid GV	dB(A)	69

### Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	100 / 30
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	1.62
Charge supplémentaire	g/m	40.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825


Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

**PSA-M100KA**



**PUZ-ZM100VKA2**

### Interface Wi-Fi : En option



### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	20 x 240
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600
Profondeur / Entraxe		