



FICHE RE2020

R410A

Zubadan Duo 14 300L Tri
SET ERST30C-YM9ED / PUHZ-SHW140YHA
ZUBADAN
New Generation

Saisie des données de la zone

Chauffage

Mode de production chauffage	Chauffage individuel
Programmation chauffage	Optimiseur

Refroidissement

Refroidissement	Zone totalement refroidie
Programmation refroidissement	Optimiseur

Saisie du groupe

Système de refroidissement du groupe

Refroidissement	Avec système de refroidissement
-----------------	---------------------------------

Saisie du système d'émission

Type d'émetteur	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Ventilateurs liés aux émetteurs	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Pertes au dos de l'émetteur	«Suivant votre projet»

Emetteur chaud

Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique ...)
Type d'émetteur chaud	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Lié à la génération	PAC ATW PUHZ-SHW140YHA / ERST30C-YM9ED
Classe de variation spatiale	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Variation temporelle	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Détection de présence	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»

Réseau chaud

Type de réseau	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Emplacement du réseau	Réseau entièrement en volume chauffé
Régulation de la température	Temp. de départ fonction de temp. extérieure
Régulation du débit	à débit variable
Présence d'un circulateur	Oui

Emetteur froid

Type de refroidissement	Electrique thermodynamique
Type d'émetteur froid	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Lié à la génération	PAC ATW PUHZ-SHW140YHA / ERST30C-YM9ED
Classe de variation spatiale	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Variation temporelle	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Détection de présence	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»

Réseau froid

Type de réseau	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Emplacement du réseau	Réseau entièrement en volume chauffé
Régulation de la température	Temp. de départ constante
Régulation du débit	A débit variable
Présence d'un circulateur	Oui

* La puissance du circulateur est donnée pour la vitesse 1, il convient de vérifier que la pression statique disponible est suffisante et au besoin de modifier la vitesse du circulateur. Données disponibles dans le DATABOOK ECODAN.

FICHE RE2020

SET ERST30C-YM9ED / PUHZ-SHW140YHA

Saisie du réseau ECS	
Type d'ECS	Lié au chauffage
Type de distribution	Prod individuelle en vol. chauffé
Lié à la génération	PAC ATW PUHZ-SHW140YHA / ERST30C-YM9ED
Saisie de la génération	
Désignation	PAC ATW PUHZ-SHW140YHA / ERST30C-YM9ED
Services assurés	Chauffage, refroidissement et ECS
Type de gestion	Générateurs en cascade
Raccordement des générateurs	Générateur seul ou avec isolement possible
Raccordement hydraulique	Avec possibilité d'isolement
Position de la production	En volume chauffé
Type de gestion de la température de génération en chauffage	
Gestion de la température en chaud	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Type de gestion de la température de génération en refroidissement	
Gestion de la température en froid	Fonctionnement à température moyenne constante
Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés	
Température de fonctionnement °C	55
Type de production ECS	Centralisée avec stockage
Saisie du générateur	
Désignation	ERST30C-YM9ED
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage, refroidissement et ECS
Lien sur stockage	Générateur de base
Nombre identique	1
Caractéristiques	
Type de système	PAC air/eau
Mode chauffage	
Type d'émetteur raccordé	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0066 (0.66%)
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite
Mode refroidissement	
Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Cocher la case
Type d'émetteur raccordé	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Par défaut
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

FICHE RE2020

SET ERST30C-YM9ED / PUHZ-SHW140YHA

Source Amont

Source amont pour système sur l'air		Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées)	W	0

Chauffage

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont	-7°C ; 7°C	
Température fluide aval	35/30°C ; 45/40°C ; 55/47°C	

		Temp fluide amont	
		-7°C	+7°C
35/30°C	Pabs	5.39 kW	3.32 kW
	COP	2.74	4.22
45/40°C	Pabs	6.32 kW	4.47 kW
	COP	2.35	3.36
55/47°C	Pabs	7.25 kW	5.62 kW
	COP	1.95	2.49
Statut	Certifié		

Existence d'une résistance d'appoint		Oui
Puissance de la résistance d'appoint	kW	9.00

Rafraîchissement

Données connues	Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée	
Température source amont	35°C	
Température fluide aval	7/12°C	

		Temp fluide amont	
		+35°C	
Statut	Déclaré		

ECS

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont	7°C	
Température fluide aval	45°C	

		Temp fluide amont	
		+7°C	
Température fluide aval	45°C	Pabs	1.43 kW
		COP	2.91

Existence d'une résistance d'appoint		Oui
Puissance de l'appoint	kW	9.00

Stockage et système solaire

Désignation	ERST30C-YM9ED	
Type de système	Stockage standard	
Type de stockage	Générateur de base plus appoint séparé instantané	
Nombre d'assemblages identiques	1	

FICHE RE2020

SET ERST30C-YM9ED / PUHZ-SHW140YHA

Caractéristiques des ballons

Type d'accumulateur		Ballon Eau Chaude Sanitaire
Désignation		Ballon ECS 300L - ERST30C-YM9ED
Mode de production		Ballon de base
Volume total du ballon	/	300
Valeur connue pertes du ballon		Certifié
UA (issue de idCET)	W/K	3.4700
Type de gestion de l'appoint		Chauffage de jour
Type de gestion du thermostat de base		Chauffage de jour
Température de consigne du ballon	°C	55.0
Température maximale du ballon	°C	90.0
Hystérésis du thermostat du ballon	°C	2.0
Hauteur relative de l'échangeur de base		0.000 (0.0%)
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base		Zone 1