

	Puissance frigorifique nominale	kW	13.4
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.8 / 14.1
	Puissance absorbée nominale en froid		4.962
	EER en froid / Classe énergétique	-	2.70 / D
	$\eta_{s,c}$	%	232.8
	Puissance calorifique nominale	kW	15.0
	Puissance calorifique mini / maxi		4.2 / 15.8
	Puissance absorbée nominale en chaud		4.398
	COP en chaud / Classe énergétique	-	3.41 / B
	$\eta_{s,h}$	%	161.3
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / 21

### Télécommandes en option

PAR-41MAA-J

Télécommande à fil

Froid : +14 / +30°C \*  
Chaud : +17 / +28°C  
Auto : +19 / +28°C



Cable communication  
télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup>  
12 Volts CC

TB5

1  
2

\* : fonction 14°C disponible uniquement pour les PKA / PCA / PLA / PSA (générations 2)

PAC-YT52CRA

Télécommande à fil simplifiée

Froid : +19 / +30°C  
Chaud : +17 / +28°C  
Auto : +19 / +28°C



Cable communication  
télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup>  
12 Volts CC

TB5

1  
2

### Tuyauteries frigorifiques

Ø liaison liquide avant raccord [A]	pouce	3/8
Ø liaison gaz avant raccord [E]	pouce	1
Ø liaison liquide après raccord [B] et [C] et [D]	pouce	3/8
Ø liaison gaz après raccord [F] et [G] et [H]	pouce	5/8
L max [A] + [B] + [C] + [D] ou + [E] + [F] + [G] + [H]	m	50
L max [A] + [B] ou [E] + [F]	m	50
L max [B] - [C] ou [F] - [G]	m	8
L max [A] ou [E]	m	7
L max Unité Intérieure - Raccord	m	50
L max Unité Extérieure - Raccord	m	20
H max (intérieure-extérieure)	m	30
H max (intérieure-intérieure)	m	1
Nombre de coudes maxi	-	15
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale en R32	kg	3.60
Charge supplémentaire jusqu'à 65 m (pour toute longueur supplémentaire se référer au manuel d'installation)	g/m	40.00
Intensité maximale en froid totale	A	12.20

Unité extérieure		
Pression acoustique en GV à 1m en froid	dBA	55
Débit air GV en froid	m³/h	5160
Hauteur	mm	981
Largeur	mm	1050
Profondeur	mm	330
Poids	kg	85

Conditions nominales en FROID		
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	
Conditions nominales en CHAUD		
intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH	

