

❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	19.0
	Puissance frigorifique mini / maxi		9.2 / 22.4
	Puissance absorbée nominale en froid		5.757
	EER en froid	-	3.30
	$\eta_{s,c}$	%	232.2
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	22.4
	Puissance calorifique mini / maxi		7.1 / 25.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		6.400
	COP en chaud	-	3.50
	$\eta_{s,h}$	%	141.6
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / 21

Télécommandes en option

PAR-41MAA

Télécommande à fil

Froid : +19 / +30°C *
Chaud : +17 / +28°C
Auto : +19 / +28°C



Cable communication
télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm²
12 Volts CC

TB5	1
	2

* : fonction 14°C disponible uniquement pour les PKA / PCA / PLA / PSA (générations 2)

PAC-YT52CRA

Télécommande à fil simplifiée

Froid : +19 / +30°C
Chaud : +17 / +28°C
Auto : +19 / +28°C



Cable communication
télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm²
12 Volts CC

TB5	1
	2

Tuyauteries frigorifiques

Ø liaison liquide avant raccord [A]	pouce	3/8
Ø liaison gaz avant raccord [E]	pouce	1
Ø liaison liquide après raccord [B] et [C] et [D]	pouce	3/8
Ø liaison gaz après raccord [F] et [G] et [H]	pouce	5/8
L max [A] + [B] + [C] + [D] ou + [E] + [F] + [G] + [H]	m	100
L max [A] + [B] ou [E] + [F]	m	100
L max entre Unité intérieure et Unité intérieure	m	8
L max entre Unité intérieure et Raccord	m	30
L max entre Unité extérieure et Raccord	m	70
H max entre Unité intérieure et Unité extérieure	m	30
H max entre Unité intérieure et Unité intérieure	m	1
Nombre de coudes maxi	-	15
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale en R32	kg	6.30
Charge supplémentaire jusqu'à 100 m (pour toute longueur supplémentaire se référer au manuel d'installation)	g/m	40

Intensité maximale en froid totale	A	27.30
------------------------------------	---	-------

Unité extérieure		
Pression acoustique en GV à 1m en froid	dBA	59
Débit air GV en froid	m ³ /h	8400
Hauteur	mm	1338
Largeur	mm	1050
Profondeur	mm	330
Poids	kg	137

Conditions nominales en FROID	
intérieur : 27°C	extérieur : 35°C TS
TS/19°C TH	
Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

