

City Multi

PUHY-M300YNW-A1

INVERTER

Saisie des données de la zone	
Chauffage	
Mode de production chauffage	Chauffage distinct par zone
Refroidissement	
Refroidissement	Zone totalement refroidie
Saisie du groupe	
Système de refroidissement du groupe	
Refroidissement	Avec système de refroidissement

FICHE RE2020

PUHY-M300YNW-A1

Débit d'air de recirculation en super grande vitesse		m ³ /h	A renseigner en lieu et place de la GV	
Saisie de la génération				
Désignation		PUHY-M300YNW-A1		
Services assurés		Chauffage et refroidissement		
Type de gestion		Générateurs en cascade		
Raccordement des générateurs		Générateur seul ou avec isolement possible		
Saisie du générateur				
Désignation		PUHY-M300YNW-A1		
Type de générateur		509 / Générateur DRV		
Service du générateur		Chauffage et Refroidissement		
Nombre identique		1		
Type de système		PAC air extérieur/air recyclé		
Mode chauffage				
Type d'émetteur raccordé		Système à air		
Fonctionnement du compresseur		Fonctionnement en mode continu du compresseur		
Statut des données en mode continu		Par défaut		
Statut de la part de la puissance des auxiliaires		PAR DEFAULT		
Puissances de la PAC connues		Les puissances absorbées		
Type de limite de température		Pas de limite		
Mode refroidissement				
Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage		Cocher la case		
Type d'émetteur raccordé		Système à air		
Fonctionnement du compresseur		Fonctionnement en mode continu du compresseur		
Statut des données en mode continu		Par défaut		
Statut de la part de la puissance des auxiliaires		PAR DEFAULT		
Puissances de la PAC connues		Les puissances absorbées		
Type de limite de température		Pas de limite		
Source Amont				
Source amont pour système sur l'air		Air extérieur		
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées)		W	«0»	
Chauffage				
Données connues		Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée		
Température source amont		7°C		
Température fluide aval		20°C		
		Temp fluide amont		
		-7°C		
		+7°C		
Température fluide aval	20°C	Pabs	9.66	
		COP	3.88	
Statut	Déclaré			

FICHE RE2020

PUHY-M300YNW-A1

Existence d'une résistance d'appoint	NON
--------------------------------------	-----

Rafrachissement

Données connues	Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée
Température source amont	35°C
Température fluide aval	27°C

			Temp fluide amont	
			+35°C	
Température fluide aval	27°C	Pabs	9.85	
		EER	3.40	
Statut	Déclaré			

Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base	
---	--

Profil Environnemental produit

Référence PEP	MEFR-00026-V01.01-FR
Nom PEP	DRV AIR/AIR : UNITE EXTERIEURE REVERSIBLE R32 TERTIAIRE-COLLECTIF # 1
Type d'application	Résidentiel collectif / Tertiaire
Type de service	Chauffage et rafraichissement