



FICHE RE2020

Eco Inverter Duo 4 300L

SET ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2



Saisie des données de la zone

Chauffage

Mode de production chauffage	Chauffage individuel
Programmation chauffage	Optimiseur

Refroidissement

Refroidissement	Zone totalement refroidie
Programmation refroidissement	Optimiseur

Saisie du groupe

Système de refroidissement du groupe

Refroidissement	Avec système de refroidissement
-----------------	---------------------------------

Saisie du système d'émission

Type d'émetteur	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Ventilateurs liés aux émetteurs	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Pertes au dos de l'émetteur	«Suivant votre projet»

Emetteur chaud

Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique ...)
Type d'émetteur chaud	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Lié à la génération	PAC ATW ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2
Classe de variation spatiale	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Variation temporelle	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Détection de présence	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»

Réseau chaud

Type de réseau	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Emplacement du réseau	Réseau entièrement en volume chauffé
Régulation de la température	Temp. de départ fonction de temp. extérieure
Régulation du débit	à débit variable
Présence d'un circulateur	Oui
Puissance du circulateur *	W 19
Type du circulateur	Vitesse variable et pression différentielle variable

Emetteur froid

Type de refroidissement	Electrique thermodynamique
Type d'émetteur froid	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Lié à la génération	PAC ATW ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2
Classe de variation spatiale	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Variation temporelle	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»

FICHE RE2020

SET ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2

Réseau froid	
Type de réseau	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Emplacement du réseau	Réseau entièrement en volume chauffé
Régulation de la température	Temp. de départ fonction de la temp. extérieure
Régulation du débit	A débit variable
Présence d'un circulateur	Oui
Puissance du circulateur *	19
Type du circulateur	Vitesse variable et pression différentielle variable
* La puissance du circulateur est donnée pour la vitesse 1, il convient de vérifier que la pression statique disponible est suffisante et au besoin de modifier la vitesse du circulateur. Données disponibles dans le DATABOOK ECODAN.	
Saisie du réseau ECS	
Type d'ECS	Lié au chauffage
Type de distribution	Prod individuelle en vol. chauffé
Lié à la génération	PAC ATW ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2
Saisie de la génération	
Désignation	PAC ATW ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2
Services assurés	Chauffage, refroidissement et ECS
Type de gestion	Générateurs en cascade
Raccordement des générateurs	Générateur seul ou avec isolement possible
Raccordement hydraulique	Avec possibilité d'isolement
Position de la production	En volume chauffé
Type de gestion de la température de génération en chauffage	
Gestion de la température en chaud	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Type de gestion de la température de génération en refroidissement	
Gestion de la température en froid	Fonctionnement à température moyenne constante
Type de production ECS	
Type de production ECS	Centralisée avec stockage
Saisie du générateur	
Désignation	SUZ-SWM40VA2
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage, refroidissement et ECS
Lien sur stockage	Générateur de base
Nombre identique	1
Caractéristiques	
Type de système	PAC air/eau
Mode chauffage	
Type d'émetteur raccordé	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0169 (1.69%)
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

FICHE RE2020

SET ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2

Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Cocher la case
Type d'émetteur raccordé	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0074
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

Source Amont

Source amont pour système sur l'air	Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées) W	0

Chauffage

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont	-7°C ; 7°C
Température fluide aval	35/30°C ; 45/40°C ; 55/47°C

		Temp fluide amont		
			-7°C	+7°C
Température fluide aval	35/30°C	Pabs	1.44 kW	0.59 kW
		COP	3.30	5.11
	45/40°C	Pabs	1.71 kW	0.94 kW
		COP	2.74	3.95
	55/47°C	Pabs	1.97 kW	1.29 kW
		COP	2.17	2.79
Statut		Certifié		

Existence d'une résistance d'appoint	Oui
Puissance de la résistance d'appoint kW	6.00

Rafraichissement

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont	35°C
Température fluide aval	7/12°C ; 18/23°C

		Temp fluide amont	
			+35°C
Température fluide aval	7/12°C	Pabs	1.36 kW
		EER	3.31
	18/23°C	Pabs	1.19
		EER	4.71
Statut		Certifié	

FICHE RE2020

SET ERST30D-VM6EE / SUZ-SWM40VA2

ECS			
Données connues		Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont		7°C	
Température fluide aval		45°C	
		Temp fluide amont	
		+7°C	
Température fluide aval	45°C	Pabs	0.99 kW
		COP	3.37
Existence d'une résistance d'appoint		Oui	
Puissance de l'appoint		kW	6.00
Stockage et système solaire			
Désignation		ERST30D-VM6EE	
Type de système		Stockage standard	
Type de stockage		Générateur de base plus appoint séparé instantané	
Nombre d'assemblages identiques		1	
Caractéristiques des ballons			
Type d'accumulateur		Ballon Eau Chaude Sanitaire	
Désignation		Ballon ECS 300L - ERST30D-VM6EE	
Mode de production		Ballon de base	
Volume total du ballon		/	300
Valeur connue pertes du ballon		Certifié	
UA (issue de idCET)		W/K	2.8800
Type de gestion de l'appoint		Chauffage de nuit	
Type de gestion du thermostat de base		Chauffage de nuit	
Température maximale du ballon		°C	90.0
Hystérésis du thermostat du ballon		°C	2.0
Hauteur relative de l'échangeur de base		0.000 (0.0%)	
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base		Zone 1	
Profil Environnemental produit			
Référence PEP		MEFR-00021-V01.01-FR	
Nom PEP		PAC AIR/EAU : ECODAN SPLIT ECOINVERTER R32 DUO REVERSIBLE RESIDENTIEL # 1	
Type d'application		Résidentiel individuel	
Type de service		Chauffage, ECS et rafraîchissement	