

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : LACAZE ENERGIE Zone Industrielle B.P. 2 46120 LEYME	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : RC 701 RC 851 RC 901 RC 951
--	--

Type de produit fini / Type of finished product :		
<input type="checkbox"/> tube / pipe	<input type="checkbox"/> joint / seal, gasket, o-ring...	<input checked="" type="checkbox"/> revêtement / coating
<input type="checkbox"/> produit de jointoyage / sealing product	<input type="checkbox"/> raccord et manchon / fittings	<input type="checkbox"/> composant d'accessoires / accessories component
<input type="checkbox"/> autre / other :		
Nature du matériau / Type of material :		
<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC	<input type="checkbox"/> polybutylène PB	<input type="checkbox"/> ethylene-propylène EPDM
<input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C	<input type="checkbox"/> polyamide PA	<input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR
<input type="checkbox"/> polyéthylène PE	<input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE	<input type="checkbox"/> autre / other :
<input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PEX	<input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS	
<input type="checkbox"/> polypropylène PP	<input checked="" type="checkbox"/> à base de résine époxydique / epoxy resin	
Commentaires / Comments : Renouvellement et extension / <i>Renewal and extension</i> 10 MAT LI 035		
Couleur du matériau / <i>material color</i> : jaune 1005 / <i>yellow 1005</i>		
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 15 MAT LY 197		

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives. <i>Checked by the laboratory and conform to the positive lists.</i>
--

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / <i>S/V tested ratio</i> : 60 cm ² /L Date des essais / <i>Tests date</i> : / Commentaires : Cette ACS est une extension de l'ACS 15 MAT LY 196 délivrée le 09 Septembre 2015. Aucun essai n'est nécessaire. <i>Comments : This ACS is an extension of the ACS 15 MAT LY 196 issued on September 09, 2015. No testing is required.</i>
--

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Responsable MCDE CARSO - L.S.E.H.L.	Signature : 
A la date du / <i>Date of issue</i> : 09 Septembre 2015	
Date d'expiration de l'ACS / <i>Expiry date</i> : 09 Septembre 2020	
Commentaires / <i>Comments</i> : le temps à respecter avant la remise en eau est de 24 heures minimum / <i>The curing time to apply before restarting network service is a minimum of 24 hours.</i>	