

DECLARATION DE CONFORMITE ACS

La société Lacaze Energies atteste par la présente que :

- Module hydrothermique (MHT)** destiné au système thermodynamique à base de PAC-CO₂ :
 - Pression de service maxi : **4 Bar**_ primaire / **7 Bar**_secondaire
 - Température de service maxi : **95°C** (Ta < 40°C) ou **75°C** (Ta > 40°C)
 - Volume total : **50** litres
 - Puissance nominale : **40** kW (*thermique*)
 - Fluides : Eaux (*Gr. 2*)

dont les composants constituant le circuit secondaire destiné à la production d'ECS sont conformes aux exigences de la réglementation de l'ACS en vigueur.



Fait à Leyme, le 4 décembre 2019