

FICHE RE2020



Mr Slim

PCA-M125KA2

Saisie des données de la zone	
Chauffage	
Programmation chauffage	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
Refroidissement	
Programmation refroidissement	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
Saisie du système d'émission	
Type d'émetteur	Chauffage et refroidissement
Ventilateurs liés aux émetteurs	Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs
Pertes au dos de l'émetteur	0,00%
Emetteur chaud	
Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique...)
Type d'émetteur chaud	Air soufflé
Classe de variation spatiale	Classe B2 (Diffusion d'air)
Variation temporelle	Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission
Détection de présence	NON
Réseau chaud	
Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles

FICHE RE2020

PCA-M125KA2

Emetteur froid		
Type de refroidissement		Electrique thermodynamique
Type d'émetteur froid		Air soufflé
Classe de variation spatiale		Classe B (diffusion d'air)
Variation temporelle		Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission
Réseau froid		
Type de réseau		Inexistant ou pertes nulles
Ventilateurs		
Existence d'une super petite vitesse		NON
Débit d'air de recirculation en super grande vitesse	m ³ /h	1740
Débit d'air de recirculation en grande vitesse	m ³ /h	1620
Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse	m ³ /h	1500
Débit d'air de recirculation en petite vitesse	m ³ /h	1380
Puissance absorbée en super grande vitesse	W	110
Puissance absorbée en grande vitesse	W	90
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	70
Puissance absorbée en petite vitesse	W	60