

EQUIPEMENT SOUS PRESSION

ANNEXE - DONNÉES DÉTAILLÉES

PUZ-ZM-100/125/140-VDA.

PUZ-ZM-100/125/140-YDA.

No			PUZ-	PUZ-	PUZ-	PUZ-	PUZ-	PUZ-
			ZM100VDA.	ZM100YDA.	ZM125VDA.	ZM125YDA.	ZM140VDA.	ZM140YDA.
		Model	TH	TH	TH	TH	TH	TH
1	Compressor	PS[bar]	43	43	43	43	43	43
		V[L]	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
		PS*V	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
2	Oil separator	PS[bar]	-	-	-	-	-	-
		V[L]	-	-	-	-	-	-
		PS*V	-	-	-	-	-	-
3	Muffler	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		V[L]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
		PS*V	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
4	High pressure switch	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
5	Check valve	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
6	Reversing valve	PS[bar]	-	-	-	-	-	-
		DN[φ]	-	-	-	-	-	-
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
6	Reversing valve	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		V[L]	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		PS*V	-	-	-	-	-	-
7	Header	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
8	Heat exchanger	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
9	Distributor	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
10	LEV	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
11	(Accumulator)	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		V[L]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		PS*V	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
12	Stop valve (Liquid)	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
13	Ball valve (Gas)	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
14	Check valve (Low side)	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
15	Low pressure switch	PS[bar]	-	-	-	-	-	-
		DN[φ]	-	-	-	-	-	-
		PS*DN	-	-	-	-	-	-
16	Pipes	PS[bar]	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
		DN[φ]	<25	<25	<25	<25	<25	<25
		PS*DN	-	-	-	-	-	-

* La culture du meilleur