

❄️	Puissance frigorifique nominale		13.4
	Puissance frigorifique mini / maxi	kW	5.4 / 15.0
	Puissance absorbée nominale en froid		3.942
	EER en froid		3.40
	$\eta_{s,c}$		250.9
☀️	Puissance calorifique nominale		16.0
	Puissance calorifique mini / maxi	kW	3.7 / 18.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		4.706
	COP en chaud		3.40
	$\eta_{s,h}$		174.7
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-20 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

**Télécommandes En option**

Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge + Récepteur



PAR-SL94B-E

**Unité intérieure**

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	230 x 1600 x 680
Poids net	kg	40
Débit d'air en froid -JPV/MV/GV/SGV	m <sup>3</sup> /h	- / 1440 / 1560 / 1740 / 1920
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -JPV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 41 / 43 / 45 / 48
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	68
Ø des condensats	mm	26
Pompe de relevage des condensats	-	En Option

\* : mesurée en chambre anéchoïque

**Unité extérieure**

Dimensions H x L x P	mm	870 x 1100 x 460
Poids net	kg	107
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	5820
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49

**Tuyauteries frigorifiques**

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	100 / 30
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	2.430
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40




**PCA-M140KA2**



**PUZ-ZM140VDA**

**Interface Wi-Fi : En option**



**Fixations**

Fixation Unité intérieure	-	320 x 1557
Fixation Unité extérieure	mm	514 / 600
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH