



SET PEAD-M125JA2 / PUZ-M125VKA2

INVERTER

Saisie des données de la zone

Chauffage

Mode de production chauffage	Chauffage individuel
Programmation chauffage	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Refroidissement

Refroidissement	Zone totalement refroidie
Programmation refroidissement	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Saisie du groupe

Système de refroidissement du groupe

Refroidissement	Avec système de refroidissement
-----------------	---------------------------------

Saisie du système d'émission

Type d'émetteur	Chauffage et refroidissement
Ventilateurs liés aux émetteurs	Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs
Pertes au dos de l'émetteur	0,00%

Emetteur chaud

Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique ...)
Type d'émetteur chaud	Air soufflé
Lié à la génération	PAC ATA PEAD-M125JA2 / PUZ-M125VKA2
Classe de variation spatiale	Classe B2 (diffusion d'air)
Variation temporelle	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission
Détection de présence	Non

Réseau chaud

Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles
----------------	-----------------------------

Emetteur froid

Type de refroidissement	Electrique thermodynamique
Type d'émetteur froid	Air soufflé
Lié à la génération	PAC ATA PEAD-M125JA2 / PUZ-M125VKA2
Classe de variation spatiale	Classe B (diffusion d'air)
Variation temporelle	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission

Réseau froid

Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles
----------------	-----------------------------

Ventilateurs

Existence d'une super petite vitesse	NON	
Débit d'air de recirculation en grande vitesse	m ³ /h	2220
Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse	m ³ /h	2040
Débit d'air de recirculation en petite vitesse	m ³ /h	1680

Chauffage

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

FICHE RE2020

SET PEAD-M125JA2 / PUZ-M125VKA2

Refroidissement

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

La puissance absorbée du ventilateur de l'émetteur est déjà intégrée dans le calcul du Cop et de l'EER

Type de régulation de la batterie de refroidissement	Autres cas (Température de batterie constante)
--	--

Saisie de la génération

Désignation	PAC ATA PEAD-M125JA2 / PUZ-M125VKA2
Services assurés	Chauffage et refroidissement
Type de gestion	Générateurs en cascade
Raccordement des générateurs	Générateur seul ou avec isolement possible

Saisie du générateur

Désignation	PUZ-M125VKA2
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage et Refroidissement
Nombre identique	1

Caractéristiques

Type de système	PAC air extérieur/air recyclé
-----------------	-------------------------------

Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé	Système à air
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0059 (0.59%)
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Cocher la case
Type d'émetteur raccordé	Système à air
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0055
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

FICHE RE2020

SET PEAD-M125JA2 / PUZ-M125VKA2

Source Amont				
Source amont pour système sur l'air			Air extérieur	
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées)			W	0
Chauffage				
Données connues			Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont			-7°C ; 7°C	
Température fluide aval			20°C	
			Temp fluide amont	
			-7°C	+7°C
Température fluide aval	20°C	Pabs	2.78 kW	3.74 kW
		COP	3.35	3.61
Statut	Certifié			
Existence d'une résistance d'appoint			Non	
Rafraîchissement				
Données connues			Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont			35°C	
Température fluide aval			27°C	
			Temp fluide amont	
			+35°C	
Température fluide aval	27°C	Pabs	4.02 kW	
		EER	3.01	
Statut	Certifié			
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base				
Profil Environnemental produit				
Référence PEP	MEFR-00012-V01.01-FR			
Nom PEP	PAC AIR/AIR : MONOSPLIT INVERTER R32 GAINABLE RESIDENTIEL # 1			
Type d'application	Résidentiel individuel			
Type de service	Chauffage et rafraîchissement			