

FICHE RE2020 MXZ

26-Mar-2024

Unités intérieures :

MSZ-LN18VG2

MSZ-AY15VGK

Unité extérieure :

MXZ-2F33VF4

Ex : MXZ-5F102VF2-~~E6~~

Ex : MSZ-LN25VG2

Saisie des données de la zone

Chauffage

Mode de production chauffage

Chauffage individuel

Programmation chauffage

Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Refroidissement

Refroidissement

Zone totalement refroidie

Programmation refroidissement

Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Saisie du groupe

Système de refroidissement du groupe

Refroidissement

Avec système de refroidissement

Saisie du système d'émission

Type d'émetteur

Chauffage et rafraîchissement

Ventilateurs liés aux émetteurs

Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs

Pertes au dos de l'émetteur

0,00%

Emetteur chaud

Type de chauffage

Electrique autre (Thermodynamique ...)

Type d'émetteur chaud

Air soufflé

Lié à la génération

PAC ATA

MXZ-2F33VF4

Classe de variation spatiale

Classe B2 (diffusion d'air)

Variation temporelle

Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission

Détection de présence

Non

Réseau chaud

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Emetteur froid

Type de refroidissement

Electrique thermodynamique

Type d'émetteur froid

Air soufflé

Lié à la génération

PAC ATA

MXZ-2F33VF4

Classe de variation spatiale

Classe B (diffusion d'air)

Variation temporelle

Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission

Détection de présence

Non

Unités intérieures :

MSZ-LN18VG2

MSZ-AY15VGK

Unité extérieure :

MXZ-2F33VF4

Réseau froid

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Ventilateurs : (renseigner les débits de l'unité intérieure de la pièce principale)

Débit d'air de recirculation en grande vitesse	m ³ /h	744
Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse	m ³ /h	426
Débit d'air de recirculation en petite vitesse	m ³ /h	354

Chauffage

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

Refroidissement

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

La puissance absorbée du ventilateur de l'émetteur est déjà intégrée dans le calcul du Cop et de l'EER

Type de régulation de la batterie de refroidissement

«Autre cas (Température de batterie constante)»

Saisie de la génération

Désignation	PAC ATA	MXZ-2F33VF4
Services assurés	Chauffage et refroidissement	
Type de gestion	Générateurs en cascade	
Raccordement des générateurs	Générateur seul ou avec isolement possible	

Saisie du générateur

Désignation	MXZ-2F33VF4
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage et Refroidissement
Nombre identique	1

Unités intérieures :

MSZ-LN18VG2

MSZ-AY15VGK

Unité extérieure :

MXZ-2F33VF4

Caractéristiques

Type de système PAC air extérieur/air recyclé

Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé	Système à air	
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur	
Statut des données en mode continu	Par défaut	
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié	
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0044	0.44%
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées	
Type de limite de température	Pas de limite	

Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Cocher la case	
Type d'émetteur raccordé	Système à air	
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur	
Statut des données en mode continu	Par défaut	
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié	
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0047	0.47%
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées	
Type de limite de température	Pas de limite	

Source Amont

Source amont pour système sur l'air

Air extérieur

Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées) W

0

Chauffage

Données connues

Il existe des valeurs certifiées ou mesurées

Température source amont

-7 °C; +7°C

Température fluide aval

20°C

		Temp fluide amont		Temp fluide amont	
		-7°C		+7°C	
Température fluide aval	20°C	Pabs	1.48 kW	0.91 kW	
		COP	2.42	4.40	
Statut	Certifié				

Existence d'une résistance d'appoint

Non

Rafraichissement

Données connues

Il existe des valeurs certifiées ou mesurées

Température source amont

35°C

Température fluide aval

27°C

		Temp fluide amont	
		+35°C	
Température fluide aval	27°C	Pabs	0.85 kW
		EER	3.88
Statut	Certifié		

Profil Environnemental produit

Référence PEP

MEFR-00010-V01.01-FR

Nom PEP

PAC AIR/AIR : MULTISPLIT INVERTER R32 | MURAL | RESIDENTIEL #1

Type d'application

Résidentiel individuel

Type de service

Chauffage et rafraichissement