


**MSZ-LN60VG2V / MUZ-LN60VG2**
**INVERTER**
**Saisie des données de la zone**
**Chauffage**

Mode de production chauffage	Chauffage individuel
Programmation chauffage	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

**Refroidissement**

Refroidissement	Zone totalement refroidie
Programmation refroidissement	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

**Saisie du groupe**
**Système de refroidissement du groupe**

Refroidissement	Avec système de refroidissement
-----------------	---------------------------------

**Saisie du système d'émission**

Type d'émetteur	Chauffage et refroidissement
Ventilateurs liés aux émetteurs	Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs
Pertes au dos de l'émetteur	0,00%

**Emetteur chaud**

Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique ...)
Type d'émetteur chaud	Air soufflé
Lié à la génération	PAC ATA MSZ-LN60VG2V / MUZ-LN60VG2
Classe de variation spatiale	Classe B2 (diffusion d'air)
Variation temporelle	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission
Détection de présence	Non

**Réseau chaud**

Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles
----------------	-----------------------------

**Emetteur froid**

Type de refroidissement	Electrique thermodynamique
Type d'émetteur froid	Air soufflé
Lié à la génération	PAC ATA MSZ-LN60VG2V / MUZ-LN60VG2
Classe de variation spatiale	Classe B (diffusion d'air)
Variation temporelle	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission

**Réseau froid**

Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles
----------------	-----------------------------

**Ventilateurs**

Existence d'une super petite vitesse	OUI	
Débit d'air de recirculation en super grande vitesse	m <sup>3</sup> /h	942 A renseigner en lieu et place de la GV
Débit d'air de recirculation en grande vitesse	m <sup>3</sup> /h	762
Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse	m <sup>3</sup> /h	636
Débit d'air de recirculation en petite vitesse	m <sup>3</sup> /h	528
Débit d'air de recirculation en super petite vitesse	m <sup>3</sup> /h	426

# FICHE RE2020

## MSZ-LN60VG2V / MUZ-LN60VG2

### Chauffage

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

### Refroidissement

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

La puissance absorbée du ventilateur de l'émetteur est déjà intégrée dans le calcul du Cop et de l'EER

Type de régulation de la batterie de refroidissement	Autres cas (Température de batterie constante)
--	--

### Saisie de la génération

Désignation	PAC ATA MSZ-LN60VG2V / MUZ-LN60VG2
Services assurés	Chauffage et refroidissement
Type de gestion	Générateurs en cascade
Raccordement des générateurs	Générateurs multiples raccordés en permanence

### Saisie du générateur

Désignation	MUZ-LN60VG2
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage et Refroidissement
Nombre identique	1

### Caractéristiques

Type de système	PAC air extérieur/air recyclé
-----------------	-------------------------------

### Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé	Système à air
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Par défaut
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

### Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Ne pas cocher la case
Type d'émetteur raccordé	Système à air
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Par défaut
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

# FICHE RE2020

## MSZ-LN60VG2V / MUZ-LN60VG2

<b>Source Amont</b>				
Source amont pour système sur l'air			Air extérieur	
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées)			W	0
<b>Chauffage</b>				
Données connues			Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont			-7°C ; 7°C	
Température fluide aval			20°C	
			Temp fluide amont	
			-7°C	+7°C
Température fluide aval	20°C	Pabs	2.57 kW	1.81 kW
		COP	2.48	3.76
Statut		Certifié		
Existence d'une résistance d'appoint			Non	
<b>Rafraîchissement</b>				
Données connues			Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	
Température source amont			35°C	
Température fluide aval			27°C	
			Temp fluide amont	
			+35°C	
Température fluide aval	27°C	Pabs	1.79 kW	
		EER	3.41	
Statut		Certifié		
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base				
<b>Profil Environnemental produit</b>				
Référence PEP			MEFR-00002-V01.01-FR	
Nom PEP			PAC AIR/AIR : MONOSPLIT INVERTER R32   MURAL   RESIDENTIEL # 1	
Type d'application			Résidentiel individuel	
Type de service			Chauffage et rafraîchissement	