

# FICHE RE2020

City Multi

PLFY-M40VEM6-E



## Saisie des données de la zone

### Chauffage

Programmation chauffage

Optimiseur

### Refroidissement

Programmation refroidissement

Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

## Saisie du système d'émission

Type d'émetteur

Chauffage et refroidissement

Ventilateurs liés aux émetteurs

Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs

Pertes au dos de l'émetteur

0,00%

### Emetteur chaud

Type de chauffage

Electrique autre (Thermodynamique...)

Type d'émetteur chaud

Air soufflé

Classe de variation spatiale

Classe B2 (Diffusion d'air)

Variation temporelle

Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission

Détection de présence

OUI

### Réseau chaud

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

# FICHE RE2020

## PLFY-M40VEM6-E

### Emetteur froid

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type de refroidissement      | Electrique thermodynamique                                         |
| Type d'émetteur froid        | Air soufflé                                                        |
| Classe de variation spatiale | Classe B (diffusion d'air)                                         |
| Variation temporelle         | Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission |

### Réseau froid

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Type de réseau | Inexistant ou pertes nulles |
|----------------|-----------------------------|

### Ventilateurs

|                                                      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|
| Existence d'une super petite vitesse                 |      | OUI  |
| Débit d'air de recirculation en grande vitesse       | m³/h | 1020 |
| Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse      | m³/h | 900  |
| Débit d'air de recirculation en petite vitesse       | m³/h | 840  |
| Débit d'air de recirculation en super petite vitesse | m³/h | 780  |
| Puissance absorbée en grande vitesse                 | W    | 27   |
| Puissance absorbée en moyenne vitesse                | W    | 18   |
| Puissance absorbée en petite vitesse                 | W    | 16   |
| Puissance absorbée en super petite vitesse           | W    | 14   |

Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base

### Profil Environnemental produit

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Référence PEP      | MEFR-00009-V01.01-FR                                               |
| Nom PEP            | DRV : UNITE INTERIEURE CASSETTE R410A   TERTIAIRE & COLLEC-TIF # 1 |
| Type d'application | Résidentiel collectif / Tertiaire                                  |
| Type de service    | Chauffage et rafraichissement                                      |
| Code base INIES    | 43212                                                              |