

# FICHE RE2020



## Ecodan

### SET ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2

#### Saisie des données de la zone

##### Chauffage

Mode de production chauffage	Chauffage individuel
Programmation chauffage	Optimiseur

##### Refroidissement

Refroidissement	Zone totalement refroidie
Programmation refroidissement	Optimiseur

#### Saisie du groupe

##### Système de refroidissement du groupe

Refroidissement	Avec système de refroidissement
-----------------	---------------------------------

#### Saisie du système d'émission

Type d'émetteur	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Ventilateurs liés aux émetteurs	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Pertes au dos de l'émetteur	«Suivant votre projet»

##### Emetteur chaud

Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique ...)
Type d'émetteur chaud	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Lié à la génération	PAC ATW ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2
Classe de variation spatiale	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Variation temporelle	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Détection de présence	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»

##### Réseau chaud

Type de réseau	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Emplacement du réseau	Réseau entièrement en volume chauffé
Régulation de la température	Temp. de départ fonction de temp. extérieure
Régulation du débit	à débit variable
Présence d'un circulateur	Oui
Puissance du circulateur *	W 38
Type du circulateur	Vitesse variable et pression différentielle variable

##### Emetteur froid

Type de refroidissement	Electrique thermodynamique
Type d'émetteur froid	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Lié à la génération	PAC ATW ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2
Classe de variation spatiale	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Variation temporelle	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Type de régulation	Régulation (débit d'eau variable en fonction des besoins)

# FICHE RE2020

## SET ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2

### Réseau froid

Type de réseau	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Emplacement du réseau	Réseau entièrement en volume chauffé
Régulation de la température	Temp. de départ constante
Régulation du débit	A débit variable

\* La puissance du circulateur est donnée pour la vitesse 1, il convient de vérifier que la pression statique disponible est suffisante et au besoin de modifier la vitesse du circulateur. Données disponibles dans le DATABOOK ECODAN.

Présence d'un circulateur	Oui
Puissance du circulateur *	38
Type du circulateur	Vitesse variable et pression différentielle variable

### Saisie de la génération

Désignation	PAC ATW ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2
Services assurés	Chauffage et refroidissement
Type de gestion	Générateurs en cascade
Raccordement des générateurs	Générateur seul ou avec isolement possible
Raccordement hydraulique	Avec possibilité d'isolement
Position de la production	En volume chauffé

### Type de gestion de la température de génération en chauffage

Gestion de la température en chaud	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
------------------------------------	--

### Type de gestion de la température de génération en refroidissement

Gestion de la température en froid	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
------------------------------------	--

### Saisie du générateur

Désignation	PUHZ-SHW230YKA2
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage et Refroidissement
Nombre identique	1

### Caractéristiques

Type de système	PAC air/eau
-----------------	-------------

### Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0035 (0.35%)
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

# FICHE RE2020

## SET ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2

### Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Cocher la case
Type d'émetteur raccordé	«Utilisez le menu déroulant selon votre projet»
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0027
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

### Source Amont

Source amont pour système sur l'air	Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées)	W

### Chaudage

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont	-7°C ; 7°C
Température fluide aval	35/30°C ; 45/40°C ; 55/47°C

	Température fluide aval	Temp fluide amont		
		-7°C	+7°C	
35/30°C	Pabs	10.10 kW	6.30 kW	
	COP	2.27	3.65	
	Pabs	10.96 kW	7.81 kW	
	COP	2.09	3.06	
45/40°C	Pabs	11.82 kW	9.31 kW	
	COP	1.90	2.47	
Statut		Certifié		

Existence d'une résistance d'appoint	Oui
Puissance de la résistance d'appoint	kW

### Rafraîchissement

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont	35°C
Température fluide aval	7/12°C ; 18/23°C

	Température fluide aval	Temp fluide amont		
		7/12°C	+35°C	
18/23°C	Pabs		8.06 kW	
	EER		2.48	
	Pabs		5.01	
	EER		3.99	
Statut		Certifié		

# FICHE RE2020

## SET ERSE-YM9EE / PUHZ-SHW230YKA2

### Profil Environnemental produit

Référence PEP	MEFR-00040-V01.01-FR
Nom PEP	PAC AIR/EAU : ECODAN SPLIT ZUBADAN R410A   CHAUD + ECS DEPORTEE   TERTIAIRE & COLLECTIF # 1
Type d'application	Résidentiel collectif / Tertiaire
Type de service	Chauffage et ECS
Code base INIES	46229
Référence fichier .xml	109880-MEFR-00040-SET-ERSE-YM9EE_PUHZ-SHW230YKA2-PEPUNITAIRE.xml