

	Puissance frigorifique nominale	kW	12.1
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.8 / 13.0
	Puissance absorbée nominale en froid		4.019
	EER en froid	-	3.01
	$\eta_{s,c}$	%	232.4
	Puissance calorifique nominale	kW	13.5
	Puissance calorifique mini / maxi	4.1 / 15.0	
	Puissance absorbée nominale en chaud	3.638	
	COP en chaud	-	3.71
	$\eta_{s,h}$	%	162.0
	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / 21

Télécommandes en option
PAR-41MAA
Télécommande à fil

 Froid : +14 / +30°C *
 Chaud : +17 / +28°C
 Auto : +19 / +28°C

 Cable communication télécommande ► Unité intérieure
 2 x 0.69 mm²
 12 Volts CC

TB5
1
2

* : fonction 14°C disponible uniquement pour les PKA / PCA / PLA / PSA (générations 2)

PAC-YT52CRA
Télécommande à fil simplifiée

 Froid : +19 / +30°C
 Chaud : +17 / +28°C
 Auto : +19 / +28°C

 Cable communication télécommande ► Unité intérieure
 2 x 0.69 mm²
 12 Volts CC

TB5
1
2
Tuyauteries frigorifiques

Ø liaison liquide avant raccord [A]	pouce	3/8
Ø liaison gaz avant raccord [E]	pouce	5/8
Ø liaison liquide après raccord [B] et [C] et [D]	pouce	1/4
Ø liaison gaz après raccord [F] et [G] et [H]	pouce	1/2
L max [A] + [B] + [C] + [D] ou + [E] + [F] + [G] + [H]	m	50
L max [A] + [B] ou [E] + [F]	m	50
L max entre Unité intérieure et Unité intérieure	m	8
L max entre Unité intérieure et Raccord	m	20
L max entre Unité extérieure et Raccord	m	30
H max entre Unité intérieure et Unité extérieure	m	30
H max entre Unité intérieure et Unité intérieure	m	1
Nombre de coudes maxi	-	15
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale en R32	kg	3.60
Charge supplémentaire jusqu'à 65 m (pour toute longueur supplémentaire se référer au manuel d'installation)	g/m	40

Intensité maximale en froid totale	A	12.20
------------------------------------	---	-------

Unité extérieure		
Pression acoustique en GV à 1m en froid	dBA	54
Débit air GV en froid	m³/h	5160
Hauteur	mm	981
Largeur	mm	1050
Profondeur	mm	330
Poids	kg	85

Conditions nominales en FROID	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS
Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

