



City Multi

PURY-M400YNW-A1

INVERTER

Saisie des données de la zone

Chauffage

Mode de production chauffage

Chauffage distinct par zone

Refroidissement

Refroidissement

Zone totalement refroidie

Saisie du groupe

Système de refroidissement du groupe

Refroidissement

Avec système de refroidissement

Emetteur chaud

Lié à la génération

DRV ATA PURY-M400YNW-A1

Emetteur froid

Lié à la génération

DRV ATA PURY-M400YNW-A1

Saisie de la génération

Désignation

DRV ATA PURY-M400YNW-A1

Services assurés

Chauffage et refroidissement

Type de gestion

Générateurs en cascade

Raccordement des générateurs

Générateur seul ou avec isolement possible

Saisie du générateur

Désignation

PURY-M400YNW-A1

Type de générateur

509 / Générateur DRV

Service du générateur

Chauffage et Refroidissement

Nombre identique

1

Type de système

PAC air extérieur/air recyclé

Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé

Système à air

Fonctionnement du compresseur

Fonctionnement en mode continu du compresseur

Statut des données en mode continu

Par défaut

Statut de la part de la puissance des auxiliaires

PAR DEFAULT

Puissances de la PAC connues

Les puissances absorbées

Type de limite de température

Pas de limite

Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage

Cocher la case

Type d'émetteur raccordé

Système à air

Fonctionnement du compresseur

Fonctionnement en mode continu du compresseur

Statut des données en mode continu

Par défaut

Statut de la part de la puissance des auxiliaires

PAR DEFAULT

Puissances de la PAC connues

Les puissances absorbées

Type de limite de température

Pas de limite

FICHE RE2020

PURY-M400YNW-A1

Source Amont

Source amont pour système sur l'air

Air extérieur

Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées)

W

«0»

Chauffage

Données connues

Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée

Température source amont

7°C

Température fluide aval

20°C

			Temp fluide amont	
			-7°C	+7°C
Température fluide aval	20°C	Pabs		14.08
		COP		3.55
Statut	Déclaré			

Existence d'une résistance d'appoint

NON

Rafrachissement

Données connues

Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée

Température source amont

35°C

Température fluide aval

27°C

			Temp fluide amont	
			+35°C	
Température fluide aval	27°C	Pabs		15.15
		EER		2.97
Statut	Déclaré			

Profil Environnemental produit

Référence PEP	MEFR-00014-V01.01-FR
Nom PEP	DRV AIR/AIR : GROUPE R2 R32 RECUPERATION D'ENERGIE TERTIAIRE & COLLECTIF # 1
Type d'application	Résidentiel collectif / Tertiaire
Type de service	Chauffage et rafraichissement
Code base INIES	46207