

FICHE RE2020

RAC

MSZ-EF25VGKS



Saisie des données de la zone

Chauffage

Programmation chauffage

Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Refroidissement

Programmation refroidissement

Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Saisie du système d'émission

Type d'émetteur

Chauffage et refroidissement

Ventilateurs liés aux émetteurs

Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs

Pertes au dos de l'émetteur

0,00%

Emetteur chaud

Type de chauffage

Electrique autre (Thermodynamique...)

Type d'émetteur chaud

Air soufflé

Classe de variation spatiale

Classe B2 (Diffusion d'air)

Variation temporelle

Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission

Détection de présence

NON

Réseau chaud

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Emetteur froid

Type de refroidissement

Electrique thermodynamique

Type d'émetteur froid

Air soufflé

Classe de variation spatiale

Classe B (diffusion d'air)

Variation temporelle

Couple régulateur-émetteur permettant un arrêt total de l'émission

Réseau froid

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Ventilateurs

Existence d'une super petite vitesse

OUI

Débit d'air de recirculation en super grande vitesse m³/h

630

Débit d'air de recirculation en grande vitesse m³/h

498

Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse m³/h

378

Débit d'air de recirculation en petite vitesse m³/h

276

Débit d'air de recirculation en SPV - mode Silence m³/h

240

Puissance absorbée en super grande vitesse W

20

Puissance absorbée en grande vitesse W

12

Puissance absorbée en moyenne vitesse W

8

Puissance absorbée en petite vitesse W

6

Puissance absorbée en SPV - Mode Silence W

5

FICHE RE2020

MSZ-EF25VGKS

Profil Environnemental produit

Référence PEP	MEFR-00053-V01.01-FR
Nom PEP	PAC AIR/AIR : UNITE INTERIEURE MURALE R32 TERTIAIRE & COL- LECTIF # 1
Type d'application	Résidentiel collectif / Tertiaire
Type de service	Chauffage et rafraichissement
Code base INIES	47691